Двухосевой электронный автоколлиматор точность 0.2″ максимальная дистанция измерения 30m

Модель: MC030-ZJUH3000/0.2

SHANGHAI MICROCRE OPTICS-MECH TECH CO.,LTD

Телефон: 400-812-7833 | 021-58391850

Адрес: Китай, Шанхай, район Фэнсянь, посёлок Фэнчэн, ул. Наньфэн, 1478 | Индекс: 201411

Контактная почта: shanghai@yr17.net

Сервисная почта: rockwei@yr17.net



Изображение изделия

Исходное название изделия: 双轴光电自准直仪 精度0.2″ 最大测量距离30m

Описание продукта

Серия предназначена для экономичных прецизионных измерений. Области применения: контроль и юстировка направляющих станков (прямолинейность, параллельность и перпендикулярность), контроль плоскостности плит, оптическая юстировка и точное машиностроение. В источнике также описаны варианты серии для дистанций 40, 50 и 80 метров; дистанция конкретного прибора определяется его техническими характеристиками.

Применение

Станкостроение: контроль прямолинейности, параллельности и перпендикулярности направляющих, а также плоскостности больших поверочных плит. Оптика: сборка, юстировка и измерение углов призм. Метрология и исследования: поверка и калибровка измерительных приборов и инструментов, точные угловые измерения, динамический контроль углового положения, измерение углов и отклонений от прямолинейности движущихся изделий. Контроль мраморных поверхностей: прямолинейность, параллельность, перпендикулярность и плоскостность. Энкодеры: точность позиционирования и повторяемость угловых энкодеров.

Технические характеристики

Параметр	Данные источника
Фокусное расстояние объектива	300mm
Световой диаметр	48mm
Максимальная дистанция измерения	30m
Поле зрения (X, Y)	1900*1400″
Разрешение	0.1″, 0.01″, 0.001″, 0.0001″ регулируется (arc sec. угловые секунды)
Точность показаний	±100″≤ ±0.2″; ±600″≤ ±0.3″
Повторяемость	≤ 0.05″
Центральная длина волны	625nm
Частотная характеристика измерения	≤ 9HZ(Hz TYP.)
Тип источника света	Полупроводниковый светодиодный источник
Связь	USB2.0
Регистрация сигнала	Высокоточный фотоэлектрический датчик
Способ индикации	Программная индикация на стандартном ПК
Электропитание	Встроенное питание
Программное обеспечение измерения и управления	ПО Yanrun для измерения и управления автоколлиматором
Требования к компьютеру	WIN7, WIN10, WIN11, 64 разрядная система
Габариты прибора (Д * Ш * В)	385*125*115mm
Масса	4.28kg

Примечания по применению и проверке

Составлено по сохранённым официальным материалам. Разрешение не равно точности. Необходимо учитывать указанные диапазоны, условия среды и конфигурацию. Выбор и приёмку оборудования определяют согласованные технические документы.

Связанные стандарты для справки

Ниже разграничены стандарты на изделия и методы применения. Ссылки не являются сертификацией изделия или доказательством соответствия. Применение стандарта, редакцию, условия испытаний и критерии приёмки определяют техническим соглашением сторон.

• JB/T 8232-2024 Автоколлиматоры — Справочный стандарт на изделие

Связь с применением изделия: Возможный стандарт на продукцию; проверьте применимость к модели и протоколы. Соответствие не заявляется.

Официальный источник: https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=2A77AF2B5400A92BE06397BE0A0AEC68

• GB/T 17421.1-2023 Испытания станков — Геометрия без нагрузки или в квазистатическом режиме — Справочный метод применения

Связь с применением изделия: Справочный метод, геометрическая спецификация или оценка; соответствие прибора не заявляется.

Официальный источник: https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=78933E2E34BF89D2AA942DF59B0DEB4C

• GB/T 1958-2017 GPS — Контроль и проверка геометрических допусков — Справочный метод применения

Связь с применением изделия: Справочный метод, геометрическая спецификация или оценка; соответствие прибора не заявляется.

Официальный источник: https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=7E583F4C34EDA084FBEADF506B26ECDD

• GB/T 18779.1-2022 Контроль GPS — Правила принятия решений о соответствии — Справочный метод применения

Связь с применением изделия: Справочный метод, геометрическая спецификация или оценка; соответствие прибора не заявляется.

Официальный источник: https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=31282F9BD33688E01A8DFF87DF802900

• ISO 230-1:2012 Станки — Геометрическая точность без нагрузки или в квазистатических условиях — Справочный метод применения

Связь с применением изделия: Справочный метод, геометрическая спецификация или оценка; соответствие прибора не заявляется.

Официальный источник: https://www.iso.org/standard/46449.html

• ISO/TR 230-11:2018 Средства измерения геометрии станков — Справочный метод применения

Связь с применением изделия: Технический отчёт по выбору приборов, не стандарт производства или сертификации продукции.

Официальный источник: https://www.iso.org/standard/71882.html

• ISO 12780-1:2011 Прямолинейность — Термины и параметры — Справочный метод применения

Связь с применением изделия: Справочный метод, геометрическая спецификация или оценка; соответствие прибора не заявляется.

Официальный источник: https://www.iso.org/standard/53622.html

• ISO 12781-1:2011 Плоскостность — Термины и параметры — Справочный метод применения

Связь с применением изделия: Справочный метод, геометрическая спецификация или оценка; соответствие прибора не заявляется.

Официальный источник: https://www.iso.org/standard/53624.html

• ISO 14253-1:2017 GPS — Правила принятия решений о соответствии — Справочный метод применения

Связь с применением изделия: Справочный метод, геометрическая спецификация или оценка; соответствие прибора не заявляется.

Официальный источник: https://www.iso.org/standard/70137.html

Источник: https://www.cnbai.net/product.php?productId=78

Дата формирования: 2026-11-16